

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 860 * fax + 48 / 71/ 72 21 869
www.pcpr.wroclaw.pl * pcpr@pcpr.wroclaw.pl

Wrocław, dnia 16 stycznia 2023 r.

Nr sprawy: PCPR.FA.3221-21/2022

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: **Przebudowa i remont kondygnacji IV piętra w budynku Starostwa Powiatowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.**

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, informuje, że w dniu 11. 01. 2023 r. wpłynęły przedstawione poniżej pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie nr 1:

W projekcie jest zapis: „Wykonawca w swoim zakresie prac powinien uwzględnić konfiguracje centrali oraz licencje i klucze do tego wymagane” Natomiast system sygnalizacji pożaru jest w stałej konserwacji przez firmę trzecią. Prosimy o informację czy w zakresie wyceny Zamawiający przekaze kody dostępowe do centrali celem nowej konfiguracji lub wykona po swojej stronie konfigurację wraz z konserwatorem systemu. Sprawa dotyczy również DSO.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, iż wszystkie instalacje niskoprądowe będą wykonywane w porozumieniu z firmą trzecią, która prowadzi stałą obsługę i konserwację systemów w budynku Starostwa Powiatowego. Konfiguracja systemów nastąpi wraz ze wskazanym przez Zamawiającego podmiotem.

2. Pytanie nr 2:

W projekcie jest pokazany ekran projektora, uchwyt do niego, telewizor LCD, montaż naścienny. Przedmiar robót nie przewiduje montażu tych urządzeń. Prosimy o informację kto dostarcza i montuje te urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający jest lub będzie w posiadaniu projektora, uchwytu i telewizora LCD. W zakresie kalkulacji należy przewidzieć montaż tych elementów, niezależnie od zapisów przedmiaru robót. Przedmiar ma charakter pomocniczy dla Oferentów, a nie rozstrzygający w zakresie rodzaju, czy ilości robót budowlanych. Roboty należy kalkulować mając na względzie treść dokumentacji projektowej, przepisów techniczno-budowlanych oraz ustaleń i informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej.

3. Pytanie nr 3:

Prosimy o załączenie schematu rozdzielni elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza schematy rozdzielni w 3 plikach PT-IE-S1.pdf, PT-IE-S3.pdf, PT-IE-S2.pdf.

4. Pytanie nr 4:

W związku z tym, że ściany są wykonane z G-K, przewody do nowych gniazd mogą być układane w listwach przypodłogowych. Jeśli nie, prosimy o wskazanie sposobu prowadzenia nowych przewodów w istniejących ścianach G-K.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż instalacja elektryczna prowadzona jest w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym, w związku z tym poziome trasy kabli będą wykorzystywały tę przestrzeń. Zejścia do miejsc poszczególnych gniazd należy wykonać poprzez pionowe przeciągnięcie przewodów do otworów wykonanych w płytach g-k do, w miejscu osadzenia puszek. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia przewodów w listwach przypodłogowych.

5. Pytanie nr 5:

W przedmiarach brak pozycji dotyczącej instalacji odgromowej na dachu. Czy Wykonawca ma to uwzględnić w cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, że Wykonawca uwzględni w cenie dodanie zwodów pionowych w pobliżu instalowanych urządzeń zgodnie z opisem branży elektrycznej, niezależnie od zapisów przedmiarów robót. Przedmiar ma charakter pomocniczy dla Oferentów, a nie rozstrzygający w zakresie rodzaju, czy ilości robót budowlanych. Roboty należy kalkulować mając na względzie treść dokumentacji projektowej, przepisów techniczno-budowlanych oraz ustaleń i informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu:

(-) Arleta Szmigielska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu

DYREKTOR
Arleta Szmigielska