



| Nr obwodu | | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nazwa | | GNIAZDA OGÓLNE | GNIAZDA OGÓLNE | GNIAZDA OGÓLNE | GNIAZDA OGÓLNE | GNIAZDA OGÓLNE | GNIAZDA OGÓLNE | NAGRZEWNICA | ZASILACZ 24VDC | KLIMATYZACJA | KLIMATYZACJA | KLIMATYZACJA | KLIMATYZACJA | KLIMATYZACJA |
| Moc [kW] | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,0 | 0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Typ przewodu | | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J |
| Przekrój [mm ²] | | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 3x1,5 | 3x4 | 3x4 | 3x4 | 3x4 | 3x4 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--------|---------|--------|--------|
| INWESTOR | | INST. ELEKTRYCZNE | | IMIĘ I NAZWISKO | | | PODPIS | |
| Starostwo Powiatowe we Wrocławiu | | projektant: | | mgr inż. Paweł Kwarciany uprawnienia nr: 182/DOS/12 | | | | |
| | | NAZWA I ADRES OBIEKTU | | | | | | |
| PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO WE WROCŁAWIU | | NR RYSUNKU | | IE-S1 | WERSJA | STADIUM | DATA | ARKUSZ |
| | | TYTUŁ RYSUNKU/ | | SCHEMAT rozdzielnic TP4.1 - nowe elementy | | | | |